

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86 телефон: 226-92-66
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

ул. Советская, 6

(место составления акта)

«12» октября 2017 г.

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1787

«12» октября 2017 г. по адресу/адресам: г. Новосибирск, ул. Советская, 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору – заместителя начальника отдела по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области В.В. Зубкова от 26.09.2017г. №1787 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» октября 2017г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску, т. 221-92-65

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГАУК НСО «НГОНБ» С.А. Тарасова 09 час.00 мин. 02.10.2017г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Кизилова Лилия Петровна; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора ГАУК НСО «НГОНБ» Деев В.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).


В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, рукописей и другой документации особой ценности (помещ. 308, 309, 310, 240б) не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 ч.4 НПБ 110-03 табл.3 п.26 (Лицо, допустившее нарушение – ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека»);

- Помещения книгохранилищ на первом этаже не оборудованы АУПТ (автоматической установкой пожаротушения пом. 101, 102, 112) (ФЗ 123 ст.4 ч.4 НПБ 110-03 таб.3) (Лицо, допустившее нарушение – ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека»);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Кизилова Лилия Петровна

« 12 » октября 2017г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности директора ГАУК НСО «НГОНБ» Деев Владимир Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 12 » октября 2017г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.