


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУК НСО НГОНБ

 (Тарасова С.А.)

«23» мая 2016 г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
здания Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная научная библиотека»

№ 2 / 18-20 мая 2016 года

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»

Полное юридическое наименование объекта

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, т. 8(383) 223-34-62, т.факс 8(383) 223-34-62, info@ngonb.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

- 1. Ведомственная принадлежность объекта** - Министерство культуры Новосибирской области
- 2. Вид деятельности** - деятельность библиотек (реализация технологии беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа к социально-значимой информации)
- 3. Форма собственности:** Государственная
- 4. Размещение объекта:** Отдельно стоящее здание переменной этажности от 3 до 4 этажей с подвальным этажом, площадь - 6990,3 кв. м; год постройки – 1923 , год капитального ремонта – 1980
- 5. Количество обслуживаемых посетителей в день:** 300-500 человек
- 6. Функциональное назначение объекта:** культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ № п/п	Элементы генплана	Едини- цы измере- ния	Норматив	Факти- ческая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей			нет	К,О	создание	П.4.2.1., 4.2.2., 4.2.4. СП 59.13330.2012
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустим о 1,2	Более 2,0 м	К,О,С,Г		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	-указатели направления движения		наличие	нет	К, О, Г	создание	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	нет	С	создание перед входом	П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	нет	С	создание	П.5.5 СП 35-105- 2001

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка			нет			
	Лестница к входной площадке			нет			
	Тамбур № 1 Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	179 x 350	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
	Тамбур №2 Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	179 x 356	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
	Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			(Р)			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	133	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги)**

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Холл 1 этажа						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	не менее 90	2 (Р) - 150	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	более 180	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Холл 2 этажа						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на	см	не менее 90	2 (Р) - 150	К,О,С		П.5.2.4.

	лестничную клетку						СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	более 180	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Коридор 2 этажа (правый)						
	Ширина дверных проемов из холла	см	не менее 90	(P) -152	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	250	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах	см	Выступ – не	нет			П.5.2.7.

	путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях		более чем на 10; высота – от 70 до 210 от уровня пола		К,С		СП 59.13330.2012
Коридор 2 этажа (левый)							
	Ширина дверных проемов из холла	см	не менее 90	(Р) -152 Наличие 2 ступенек разной высоты	К,О,С	реконструкция ступенек	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	218	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
Холл 3 этажа							
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	не менее 90	2 (Р) - 146	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола	см	за 60 до	нет	С	создание	П.5.2.3.

	на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)		дверей, поворотов				СП59.113330.2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	более 180	К		П.5.2.1. СП
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	Нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
Коридор 3 этажа (правый)							
	Ширина дверных проемов из холла	см	не менее 90	(P) - 112	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	145	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ – не более чем на 10; высота – от 70 до 210 от уровня пола	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
Коридор 3 этажа (левый)							
	Ширина дверных проемов из холла	см	не менее 90	(P) – 157	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ширина пути движения кресла-коляски при встречном движении	см	не менее 180	194	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ – не более чем на 10; высота – от 70 до 210 от уровня пола	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
Лестница с 1-го на 2, 3, 4-ый этажи						
Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см	Не менее 135	Центральный лестничный марш – 173, боковые лестничные марши - 124	О,С	реконструкция	П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	нет	С	создание	П.5.2.9. СП13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Высота – 15-20 , ширина – 27-30	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	Центральный марш – наличие, боковые марши – с одной	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012

				стороны			
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	100-105	О,С	реконструкция	П.5.2.15. СП 59.13330.2012	
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	нет	О,С	реконструкция	П5.2.10. СП59.13330.2 012	
Лестница в театральном зале							
Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см	Не менее 135	150	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.201 2	
Нескользящее покрытие		наличие	нет	С	создание	П.5.2.9. СП13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012	
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012	
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Высота – 14-15 , ширина – 30-32	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330	
Поручни с двух сторон		наличие	нет	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012	
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	100-105	О,С	реконструкция	П.5.2.15. СП 59.13330.2012	
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	нет	О,С	реконструкция	П5.2.10. СП59.13330.2 012	
Лестница в гардероб							
Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см	Не менее 135	верхний марш – 133, нижний - 107	О,С	реконструкция	П. 6.9. СП 118.13330.201 2	
Нескользящее покрытие		наличие	нет	С	создание	П.5.2.9. СП13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола	см	за 60 до	нет	С	создание	П.5.2.3.	

	на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)		лестниц				СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Верхний марш: высота – 9-20, ширина – 29 Нижний марш: высота – 15-19, ширина - 29	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	с одной стороны	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	100	О,С	реконструкция	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	нет	О,С	реконструкция	П5.2.10. СП59.13330.2012
Лестница в ЧЗ Президентской библиотеки							
	Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см	Не менее 135	150	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие	нет	С	реконструкция	П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	Высота – 10-15, ширина - 30	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	О,С	реконструкция	П.5.2.15 СП

							59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)		О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)		О,С		П.5.2.10. СП59.13330.2 012
	Эвакуационный выход (2 этаж - левый)						
	Ширина дверного проема из коридора на эвакуационную лестницу	см	не менее 90	(Р) – 115	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Эвакуационный выход (3 этаж - левый)						
	Ширина дверного проема из коридора на эвакуационную лестницу	см	не менее 90	(Р) - 115	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Эвакуационный выход (3 этаж - правый)						
	Ширина дверного проема из коридора на эвакуационную лестницу	см	не менее 90	(Р) - 72	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Эвакуационная лестница (левая)						
	Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см	Не менее 135	118-120	О,С	реконструкция	П. 6.9. СП 118.13330.201 2
	Нескользкое покрытие		наличие	нет	С	создание	П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012

Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема			наличие	Высота – 10-15 , ширина – 29-31	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон			наличие	С одной стороны	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см		90 (допустимо 85-92)	85	О,С	реконструкция	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см		Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	нет	О,С	реконструкция	П5.2.10. СП59.13330.2 012
Ширина дверного проема на улицу	см		не менее 90	(Р) – 109	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Эвакуационная лестница (правая)							
Ширина лестничного марша для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.	см		Не менее 135	100-120	О,С	реконструкция	П. 6.9. СП 118.13330.201 2
Нескользкое покрытие			наличие	нет	С	создание	П.5.2.9. СП13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед входами на лестницы (на расстоянии)	см		за 60 до лестниц	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними			наличие	нет	С	создание	П.5.2.12 СП 13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема			наличие	Высота – 14-25 , ширина – 26-32	С	реконструкция	П.5.2.9. СП 59.13330
Поручни с двух сторон			наличие	С одной стороны	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
- высота поручней	см		90 (допустимо 85-92)	85-97	О,С	реконструкция	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
- завершающие части поручней	см		Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо	нет	О,С	реконструкция	П5.2.10. СП59.13330.2 012

			27-33)				
	Ширина дверного проема на улицу	см	не менее 90	(P) – 80	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Эвакуационный выход из театрального зала						
	Ширина дверного проема из коридора на эвакуационную лестницу	см	не менее 90	(P)-118	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	Не более 1,4	4		реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Лифты		наличие	нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок – стойка записи и контроля (холл 1 этажа)						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	116	К	реконструкция	П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	Более 100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	нет	Г	установка	П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	Обслуживание через окно/прилавок – стойка информации (холл 1 этажа)						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	76-107	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	Более 100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Кабинет № 202						

	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	2 (P) – 125	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	нет	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С	Создание	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		
	Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	140-185	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Кабинет № 203							
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(P) - 115	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	нет	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76-103	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между стеллажами	см	не менее 120	64-125	К,О,С	перестановка стеллажей	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Кабинет № 205							
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(P) - 90	К,О,С		П.5.2.4. СП

							59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	нет	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	105	К	реконструкция	П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	74	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	89-130	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 207						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 87	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	4	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	130	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 208						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 133	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	3	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012

Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76-103	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	72	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
Ширина прохода между столами	см	не менее 120	64-74	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Кабинет № 210						
Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 130	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Порог	см	не более 1,4	3	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	100	К	реконструкция	П.7.1.9 СП 59.13330.2012
Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	72	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
Ширина прохода между столами	см	не менее 120	79-140	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
Кабинет № 211						
Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 130	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
Порог	см	не более 1,4	6	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76-109	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	74	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012

	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	97	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 212						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 84	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	2	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76-100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	Более 120	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 213						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 89	К,О	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	8	К,О	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 301						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 80	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	3	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012

	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	100-130	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 310						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 65	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	4,5	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	75-100	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	64-75	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Кабинет № 324						
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 83	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	5	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	75-111	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	72, 75	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	92-140	К,О,С	перестановка мебели	П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между стеллажами	см	не менее 120	85-88	К,О,С	перестановка стеллажей	П.7.4.7. СП 59.13330.2012

Кабинет № 325							
Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(P) - 83	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012	
Порог	см	не более 1,4	5	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012	
Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012	
Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	75	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012	
Ширина прохода между столами	см	не менее 120	122	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012	
Кабинет № 327							
Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(P) - 80	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012	
Порог	см	не более 1,4	нет	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012	
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330. 2012	
Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012	
Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	76	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012	
Ширина прохода между столами	см	не менее 120	более 120	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012	
Кабинет № 401							
Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(P) - 83	К,О,С	реконструкция	П.5.2.4. СП 59.13330.2012	
Порог	см	не более 1,4	3	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП	

							59.13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до дверей, поворотов	нет	С	создание	П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Высота стойка библиотекаря	см	не выше 85	нет	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	73	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	не менее 120	147-180	К,О,С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Конференц-зал (4 этаж)	ед.		-	К, О		
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 120	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	2	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале		3		К	можно выделить	П.7.6.15. СП 59.13330.2012
	Театральный зал (4 этаж)	ед.		-	К, О		
	Ширина проема двери в свету	см	не менее 90	(Р) - 129	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Порог	см	не более 1,4	2	К,О,С	реконструкция	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
	2 ступени в зале	см	высота – 23		К,О,С	установка временного пандуса	
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 76-100 мест в зале		4		К	можно выделить	П.7.6.15. СП 59.13330.2012

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа;		наличие обязательно	наличие	К,О,С	реконструкция	П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К,О,С,Г	установка	П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	60	К	реконструкция	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	нет	К	создание	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	нет	К, О	создание	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет	К, О	создание	
	Общий гардероб на цокольном этаже						
	Дверной проем	см	не менее 90	100	К,О		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	высота стойки обслуживания	см	не выше 85	98	К	есть возможность обслуживания через дверь	П.7.1.9 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Едини цы измер ения	Норматив	Фактичес кая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны		наличие	нет	С	создание	
	Визуальная информация на контрастном фоне			нет	С	создание	П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012
	Указатели, пиктограммы:			нет	С	создание	
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	нет	К, С		П. 6.12 ГОСТ P51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	нет	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ P 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	нет	С	создание	П.6.16 ГОСТ P 51671
	-высота размещения	см	120-160	нет	С		П.6.18 ГОСТ P51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	нет	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	нет		создание	
	-высота размещения	см	не выше 150		С		П.6.21.4 ГОСТ P51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	нет	С,Г	установка оборудования	П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

--	--	--	--	--	--	--	--

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

Руководитель рабочей группы



(Деев В.Г.)

20 мая 2016 года